



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 07/01/2023

1. Producent wyrobu budowlanego:

KRAT-MET Dariusz i Przemysław Szymaniuk SP.J. 76-251 Kobylnica ul. Witosa 21

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Drzwi przeciwpożarowe KMT PPOż Ei30/Invest Przeciwpożarowe

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

28.12.10-30.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe KMT PPOż przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych, mogą stanowić zamknięcia otworów budowlanych w ścianach pomiędzy klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem mieszkalnym lub użyteczności publicznej oraz pomieszczeń technicznych i gospodarczych.

5. Specyfikacja techniczna

Raport z badań odporności ogniowej LBO-1517-K/21

6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:

**Odporność ogniowa EI₂30
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 5
Infiltracja powietrza Klasa 2
Siły operacyjne Klasa 2
Izolacyjność akustyczna Klasa Rw 32 [dB]
Klasa RC2 odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2011**

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki

Laboratorium badań ogniowych ul.Prosta2, Łozienica. 72-100 Goleniów

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Kobylnica 01.04.2023

**DYREKTOR DZIAŁU
REKLAMACJI
Marcin Fiączek**