

Nr 17/01/23

1. Drzwi KMT 54 PRO INVEST PRZECIWOŻAROWE
2. Nr wyrobu: Zgodnie z etykietą na skrzydle lub nr na karcie gwarancyjnej.
3. Drzwi KMT 54 PRO INVEST PRZECIWOŻAROWE są to drzwi rozwierane, lewe lub prawe, pełne. Skrzydło o grubości 54mm zbudowane jest z ramiaka z drewna klejonego wielowarstwowo na obwodzie, wypełnienie stanowi panel wełny skalnej, poszycie z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej laminatem drewnopodobnym. Skrzydło posiada trzy zawiasy czopowe, bolce przeciwwyważeniowe oraz zamki podstawowy zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy z możliwością ryglowania na wysokości zapadki i w dolnym narożu ościeżnicy oraz zamek dodatkowy górny dwupunktowy z możliwością ryglowania w nadprożu ościeżnicy lub zasuwnicę hakową. Na całym obwodzie skrzydła w przyłdze umiejscowiona jest uszczelka. Ościeżnica stalowa z blachy pokrytej laminatem w kolorze skrzydła wyposażona w uszczelkę, próg stalowy lub aluminiowy (zależny od wersji wyposażenia)
4. Producent: KRAT-MET Dariusz i Przemysław Szymaniuk Sp.J. 76-251 Kobylnica ul. Witosa 21.
5. System oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
6. Specyfikacja techniczna: Norma PN-EN 14351-2:2018, PN-EN 16034:2014

7. Deklarowane cechy użytkowe

Lp	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Przenikalność powietrza	Klasa D – 150Pa klasa 3 – 600Pa	PN-EN 14351-2:2018
2	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	klasa 5	PN-EN 12400;2004
3	Samoczynne zamykanie dla drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością wyposażonych w zamykacz sprężynowy	Spełnione C	PN-EN 16034;2014-11
	Trwałość samoczynnego zamykania wobec degradacji dla drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością wyposażonych w zamykacz sprężynowy	Samoczynne zamykanie utrzymane kategoria 2 (10 tys. cykli)	PN-EN 16034;2014-11
4	Siły operacyjne	Klasa 1	PN-EN 12217;2015
5	Antywłamaniowość	Klasa RC2*	PN-EN 1627:2012
6	Przeciwpożarowość	EI30	LBO-1517/21
7	Izolacja akustyczna	Rw – 43 dB	LZF01-02192/21/R25NZF
8	Dymoszczelność	Sm*	Raport RS021/B-231

* - dotyczy wyłącznie przy wyborze tej opcji

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

Kobylnica 01.04.2023

DYREKTOR DZIAŁU
REKLAMACJI

Marcin Frączek
